


件名 舞台照明LED化改修工事

質 疑 応 答 書

戸田ボートレース企業団



番号	質 問	回 答
1	調光装置姿図の主幹盤・演出用電源盤の外観が不鮮明であるため、鮮明な図面データの提供もしくは設計図面原本の閲覧は可能でしょうか。	鮮明な図面データは無く、発注図が全てですので、参考に現況写真を公開します。
2	調光装置姿図の持ち込み用分電盤の外観が不鮮明であるため、鮮明な図面データの提供もしくは設計図面原本の閲覧は可能でしょうか。	鮮明な図面データは無く、発注図が全てですので、参考に現況写真を公開します。
3	持ち込み用分電盤は既存盤改修との事なので、BOXのみ流用、保護盤等は再作成でしょうか	筐体は既設使用、盤内の MCCB、コンセント類のみ交換となります。保護盤の作成は不要です。
4	カムロックコネクターケーブルは何メートル付属させるのでしょうか。	1mのケーブルとなります。
5	既設の主幹盤・演出用電源盤のメーカー名を教えてください。	(株)松村電機製作所です。
6	既設の持ち込み用分電盤のメーカー名を教えてください。	(株)松村電機製作所です。

注 この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様変更を含む場合もあるので、業者は質問の有無にかかわらず全文を確認すること。