

2 期棟・3 期棟空気調和機改修工事							
2期棟							
系統	名称	型式	製造番号	手元スイッチ	メーカー	備考	
3階通路 (左) AC-1 10	B-6-AC-1	DH-8	95T-676-1	6階空調機械室	新晃工業株式会社	ファンモータ異音 (6207ZZ、6206ZZ)	
	B-6-FRA-1	POS NH-5046	U9942629-1				
	B-6-AC-4	DH-17	95T-676-4				
3階スタンドコンコース (左) 13	B-6-FRA-4	PAS NH-6020	U9942639-3	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	ファンモータ異音 (6207ZZ、6206ZZ)	
	B-6-AC-7	DH-15	95T-676-7				
4階スタンドコンコース (左) 16	B-6-FRA-7	PAS NH-6020	U9942645	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	モーターブーリー摩耗、Vベルト緩み	
	B-6-AC-10	DH-50	95T-676-10				
5階スタンドコンコース (左) 19	B-6-FRA-10	PAS NH607	U9942651-2	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	モーター異音	
	B-6-AC-8	DH-20	95T-676-8				
4階スタンドコンコース (中) 17	B-6-FRA-8	PAS NH-6020	U9942639-1	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-6-AC-3	DH-14	95T-676-3				
2階通路 (右) 12	B-6-FRA-3	POS NH-5046	U9942630	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-6-AC-12	PF-40	95T-676-12				
5階スタンドコンコース (右) 21	B-6-FRA-12	PAS NH607	U9942651-3	6階空調機械室10	新晃工業株式会社	間欠運転を繰り返すため停止中	
	B-6-AC-11	DH-50	95T-676-11				
5階スタンドコンコース (中) 20	B-6-FRA-11	PAS NH607	U9942651-1	6階空調機械室10	新晃工業株式会社	ファンモータ異音 (6312ZZ、6310ZZ)	
	B-6-AC-9	DH-20	95T-676-9				
4階スタンドコンコース (右) 18	B-6-FRA-9	PAS NH-6020	U9942640	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-6-AC-6	DH-20	95T-676-6				
3階スタンドコンコース (右) 15	B-6-FRA-6	PAS NH-6020	U9942640-2	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-6-AC-2	DH-10	95T-676-2				
2階通路 (中) 11	B-6-FRA-2	POS NH-5046	U9942629-2	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-6-AC-5	DH-17	95T-676-5				
3階スタンドコンコース (中) 14	B-6-FRA-5	PAS NH-6020	U9942639-2	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		
	B-4-AC-5	MPH-35J	H-8956				
3階イベントコンコース (左) 24	B-4-AC-7	MPH-12J	H-8958	4階空調機械室7	クボタ空調株式会社		
	B-4-FRA-2	PAS	U9942847				
4階厨房-2 28	B-4-AC-8	MPH-40J	H-8959	4階空調機械室7	クボタ空調株式会社		
2階イベントコンコース (左) 22	B-4-AC-3	MPH-40J	H-8954	4階空調機械室7	クボタ空調株式会社		
4階ホール 27	B-4-AC-7	MPH-12J	H-8958	4階空調機械室6	クボタ空調株式会社		
	B-4-FRA-5	PAS NH-6020	U9942846				
4階店舗 29	B-4-AC-9	MPH-40J	H-8960	4階空調機械室6	クボタ空調株式会社	ファンベアリング異音	
	B-4-FRA-4	PAS NH607	U9942849				
3階イベントコンコース (右) 25	B-4-AC-6	MPH-47J	H-8957	4階空調機械室6	クボタ空調株式会社	ドレン管詰有、ドレンの流れが悪い	
	B-4-FRA-3	PAS NH607	U9943443				
2階イベントコンコース (右) 23	B-4-AC-4	MPH-40J	H-8955	4階空調機械室6	クボタ空調株式会社	ファンモータ異音	
	B-4-FRA-1	PAS NH-6020	U9942848				
5階スタンド客席-2 39	B-4-AC-10	MPV-8J	H-7792		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
5階スタンド客席-2 40	B-4-AC-11	MPV-8J	H-7793		クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席-2 41	B-4-AC-12	MPH-8J	H-7794		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-15-H					
5階スタンド客席-2 42	B-4-AC-13	MPV-8J	H-7795		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
5階スタンド客席-2 43	B-4-AC-14	MPH-8J	H-7796		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
5階スタンド客席-2 44	B-4-AC-15	MPH-8J	H-7797		クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席-2 45	B-4-AC-16	MPH-8J	H-7798		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-15-H					
5階スタンド客席-2 46	B-4-AC-17	MPV-8J	H-7799		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
5階スタンド客席-2 47	B-4-AC-18	MPH-8J	H-7800		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 30	B-2-AC-2	MPH-8J	H-7783		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 31	B-2-AC-3	MPV-8J	H-7784		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 32	B-2-AC-4	MPH-8J	H-7785		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 33	B-2-AC-5	MPV-8J	H-7786		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 34	B-2-AC-6	MPH-8J	H-7787		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 35	B-2-AC-7	MPH-8J	H-7788		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 36	B-2-AC-8	MPH-8J	H-7789		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 37	B-2-AC-9	MPH-8J	H-7790		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
3階スタンド客席 38	B-2-AC-10	MPH-8J	H-7791		クボタ空調株式会社	ミドリ安全	対象外
		MESA-9-H					
1階イベントホール 59	B-2-AC-12	CH-S60	3131	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 60	B-2-AC-13	CH-S60	3126	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 61	B-2-AC-14	CH-S60	3127	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 62	B-2-AC-15	CH-S60	3128	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 63	B-2-AC-16	CH-S60	3130	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 64	B-2-AC-17	CH-S60	3129	舞台裏	新晃工業株式会社	モータ絶縁不良	対象外
1階イベントホール 65	B-2-AC-18	CV-S60	1277	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階イベントホール 66	B-2-AC-19	CV-S60	1278	舞台裏	新晃工業株式会社		対象外
1階発券所-1 1	B-1-AC-1	AJ100-MX	95T-647-1	6階空調機械室	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
1階発券所-2 2	B-1-AC-2	AJ150-MX	95T-647-2	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
3階発券所-5 4	B-3-AC-1	A380-MX	95T-647-4	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
3階発券所-6 5	B-3-AC-2	AJ150-MX	95T-647-5	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
4階発券所-7 6	B-4-AC-1	A380-MX	95T-647-6	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
4階発券所-8 7	B-4-AC-2	AJ150-MX	95T-647-7	6階空調機械室10	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
5階発券所-9 8	B-5-AC-1	AJ100-MX	95T-647-8	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
5階発券所-10 9	B-5-AC-2	AJ150-MX	95T-647-9	6階空調機械室10	新晃工業株式会社	投票所内にあり	
6階スタジオ 51	B-6-AC-13	CH-60	3114	6階空調機械室9	新晃工業株式会社	バックステージ導入	対象外
6階未装室A 52	B-6-AC-14	CH-60	3115	6階空調機械室9	新晃工業株式会社		対象外
6階未装室B 53	B-6-AC-15	CH-60	3116	6階空調機械室9	新晃工業株式会社		対象外
6階未装室C 54	B-6-AC-16	CH-60	3117	6階空調機械室9	新晃工業株式会社		対象外
6階未装室D 55	B-6-AC-17	CH-40	3284	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		対象外
6階日刊記者室 56	B-6-AC-18	CH-30	2288	6階空調機械室10	新晃工業株式会社		対象外
6階特別来賓室 57	B-6-AC-19	CH-60	3118	6階空調機械室9	新晃工業株式会社		対象外
2階貴室 50	B-2-AC-11	CH-100	1623		新晃工業株式会社		対象外
2階発券所-4 3	B-2-AC-1	AJ150-MX	65T-647-3	6階空調機械室9	新晃工業株式会社		
1階イベントホール客席 26	B-B1-AC-1	MPH-35J	H-7214	B1熱源室	クボタ空調株式会社		
B1ガードマン詰め所 48	B-B1-AC-2	CH-60	2963		新晃工業株式会社		
B1銀行室	B-B1-AC-3	CH-100	1550	B1熱源室	新晃工業株式会社	マグネットスイッチ2次側電源回路からも起動せず。 点検口設置のうえ要再点検	対象外

2 期棟・3 期棟空気調和機改修工事							
3期棟							
系統	名称	型式	製造番号	手元スイッチ	メーカー		
2階通路・コンコース 108	C-6-AC-2	DH-15	98T-499E-2	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社		
	C-6-FRF-2	# 3 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842910				
2階通路・コンコース 107	C-6-AC-1	DH-15	98T-499E-1	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社		
	C-6-FRF-1	# 3 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842909				
4階スタンドコンコース-3 113	C-6-AC-7	DH-17	98T-499E-7	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社	ベアリング異音 (6310ZZ、6308ZZ)	
	C-6-FRF-7	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842925				
3階ワードコート厨房-2 125	C-6-AC-19	DH-27	98T-499E-14	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社	ロールフィルターなし、要交換	
	C-6-FOA-1	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842919				
3階スタンドコンコース-2・通路 110	C-6-AC-4	DH-20	98T-499E-4	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社		
	C-6-FRF-4	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842922			ベアリング異音のため停止中 (6308ZZ、6306ZZ)	
5階スタンドコンコース-4・通路-5 116	C-6-AC-10	DH-55	98T-499E-10	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社		
	C-6-FRF-10	PAS NH607	M9887148			異音あり	
5階スタンドコンコース-4・通路-5 117	C-6-AC-11	DH-55	98T-499E-11	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社		
	C-6-FRF-11	PAS NH607	M9887149			Vベルト劣化、要交換	
3階ワードコート厨房-1 124	C-6-AC-18	DH-21	98T-499E-13	6階空調機械室6C	新晃工業株式会社	ロールフィルターなし、要交換	
	C-6-AC-5	DH-20	98T-499E-5				
3階スタンドコンコース-2・通路-3 111	C-6-FRF-5	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842923	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社		
	C-6-AC-6	DH-20	98T-499E-6				
3階スタンドコンコース-2・通路-3 112	C-6-FRF-6	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842924	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社		
	C-6-AC-12	DH-55	98T-499E-12				
5階スタンドコンコース-4・通路-5 118	C-6-FRF-12	PAS NH607	M9987150	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社	異音あり	
	C-6-AC-3	DH-15	98T-499E-3				
2階通路-2 109	C-6-FRF-3	# 3 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842911	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社		
	C-6-AC-8	DH-20	98T-499E-8				
4階スタンドコンコース-3・通路-4 114	C-6-FRF-8	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842924	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社		
	C-6-AC-9	DH-17	98T4-499E-9				
4階スタンドコンコース-3・通路-4 115	C-6-FRF-9	# 4 PAS-RJ 日立片板込形多翼ファン	M9842927	6階空調機械室6D	新晃工業株式会社		
	C-6AC-20	KD-60	9020148				
3階飲食店補厨房	C-6AC-20	KD-60	9020148	6階空調機械室6D	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 92	C-4-AC-3	MPH-8JSQ	I-7151	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 93	C-4-AC-4	MPH-8JSQ	I-7143	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 94	C-4-AC-5	MPH-8JSQ	I-7148	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 95	C-4-AC-6	MPH-8JSQ	I-7144	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 96	C-4-AC-7	MPH-8JSQ	I-7152	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 97	C-4-AC-8	MPH-8JSQ	I-7145	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 98	C-4-AC-9	MPH-8JSQ	I-7149	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 99	C-4-AC-10	MPH-8JSQ	I-7146	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 100	C-4-AC-11	MPH-8JSQ	I-7150	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
5階スタンド客席 101	C-4-AC-12	MPH-8JSQ	I-7147	4階空調機械室4	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 72	C-2-AC-2	MPH-8JSQ	I-6523	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 73	C-2-AC-3	MPH-8JSQ	I-6528	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 74	C-2-AC-4	MPH-8JSQ	I-6524	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 75	C-2-AC-5	MPH-8JSQ	I-6529	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 76	C-2-AC-6	MPH-8JSQ	I-6525	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 77	C-2-AC-7	MPH-8JSQ	I-6530	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 78	C-2-AC-8	MPH-8JSQ	I-6526	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 79	C-2-AC-9	MPH-8JSQ	I-6531	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 80	C-2-AC-10	MPH-8JSQ	I-6527	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
3階スタンド客席 81	C-2-AC-11	MPH-8JSQ	I-6532	2階空調機械室	クボタ空調株式会社		
2階キッズランド 82	C-2-AC-12	AJ100-MX	98T-499B-3	キッズランド内EPS	新晃工業株式会社		
2階キッズランド 83	C-2-AC-13	AJ150-MX	98T-499C-1	キッズランド内EPS	新晃工業株式会社		
3階ワードコート 87	C-3-AC-4	AJS250-MX	98T-499D-2	ワードコート内EPS-309	新晃工業株式会社		
3階ワードコート 88	C-3-AC-5	AJS250-MX	98T-499D-3	ワードコート内EPS-307	新晃工業株式会社		
3階ワードコート 86	C-3-AC-3	AJ80-MX	98T-499D-1	3階エレベーターホールEPS	新晃工業株式会社		
1階ゲームコーナー 69	C-1-AC-3	AJ50-MX	98T-499B-1	1階ゲームコーナー	新晃工業株式会社		
1階ゲームコーナー 70	C-1-AC-4	AJS270-MX	98T-499B-2	1階ゲームコーナー	新晃工業株式会社		
3階ワードコート 89	C-3-AC-6	AJS250-MX	98T-499D4	3階エレベーターホールEPS	新晃工業株式会社		
4階メディアラウンジ 102	C-4-AC-13	AJ150-MX	98T-499C-1	4階メディアラウンジ内EPS	新晃工業株式会社		
4階メディアラウンジ 103	C-4-AC-14	AJ40-MX	98T-499C-2	4階メディアラウンジ内EPS	新晃工業株式会社		
4階メディアラウンジ 104	C-4-AC-15	AJ150-MX	98T-499B-4	4階メディアラウンジ内EPS	新晃工業株式会社		
6階会議室 119	C-6-AC-13	CH-60	3769	6階空調機械室	新晃工業株式会社	機器更新のため点検未実施	対象外
6階開催施行者室-1 120	C-6-AC-14	CH-60	3763		新晃工業株式会社		対象外
6階開催施行者室-2 121	C-6-AC-15	CH-60	3770		新晃工業株式会社		対象外
6階特別来賓室-1 122	C-6-AC-16	CH-60	3772		新晃工業株式会社	スイッチ切りでマグネットスイッチが自己保持しない ミニチュアリレーのトラッキングを確認 (IEC256 3A 150VACN)	対象外
6階特別来賓室-2 123	C-6-AC-17	CH-60	3771		新晃工業株式会社		対象外
投票所1-C 67	C-1-AC-1	AJ150-MX	98T-499-1	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所1-D 68	C-1-AC-2	AJ100-MX	98T-499-2	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所2-D 71	C-2-AC-1	AJ50-MX	98T-499A-1	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所3-C 84	C-3-AC-1	AJ150-MX	98T-499A-2	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所3-D 85	C-3-AC-2	AJ80-MX	98T-499A-3	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所4-C 90	C-4-AC-1	AJ150-MX	98T-499B-5	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所4-D 91	C-4-AC-2	AJ80-MX	98T-499B-6	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所5-C 105	C-5-AC-1	AJ150-MX	98T-499B-7	6階空調機械室	新晃工業株式会社		
投票所5-D 106	C-5-AC-2	AJ80-MX	98T-499B-8	6階空調機械室	新晃工業株式会社		

東観覧棟					
2階WINWINPARK	AC-3 空調機	CH-140E	JUA0160709	※東観覧棟	新晃工業株式会社
3階WINWINPARK	AC-3 空調機	CH-260BS	8757	※東観覧棟	新晃工業株式会社