


件 名 2 期棟・3 期棟空気調和機改修工事

質 疑 応 答 書

戸田ボートレース企業団



番号	質 問	回 答
1	図面を閲覧したいのでお願いいたします。	別添配管平面図をご確認ください。 その他の図面は、戸田ボートレース企業団事務局で閲覧可とします。 予め閲覧の希望日を発注者へ提示し、調整することとします。
2	空調機（オーバーホール）、レタンファン（更新対象機器）の設置場所がわかる資料をご提示ください。	別添配管平面図をご確認ください。
3	レタンファン（更新対象機器）の屋内への搬出入ルートがわかる資料をご提示ください。	搬出入ルートは、請負業者が現場を確認したうえで発注者に提案し、承認を受けて決定することとします。
4	ファン設置における基礎打ち増しについて打ち増しの大きさをご指示願います。	導入機器の仕様を確認したうえで、適正な寸法の基礎を設けることとします。
5	積算するにあたり現地の調査（実働3日、予備日1日、計4日）を行うことが必要です。現地調査の可否と日程をご指示ください。	可とします。 日程は自場開催日を除いた範囲内で、事前に希望日を発注者へ提示し、調整することとします。
6	B-4-FRA-2 について型式をご教授願います。	型式は下記のとおりです。 NH-6020（日立製）
7	空気調和器一覧表に記載のあるC-6-F0A-1について、積算書に記載がございません。更新対象と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、型式は下記のとおりです。 #4 PAS-RJ（日立製）

8	積算書に記載のある B-5R-FRA-1 について、空気調和機一覧表に記載がありません。更新対象と考えてよろしいでしょうか。更新対象の場合、既存機器のメーカー、型番、系統、設置場所をご教授ください。	よろしいです。 既存機器の仕様は下記のとおりです。 メーカー：日立 型式：#5 PAS-RHG 系統：2F イベントホールコンコース(左) 設置場所：2 期棟 5 階屋上
9	空調機一覧表に記載ある C-4-AC-7 について、積算書に 2 台記載ございますが、1 台を C-2-AC-7 と読み替えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

注 この質疑応答書は仕様書の追補と見做す、質問の内容によっては回答に仕様変更を含む場合もあるので、業者は質問の有無にかかわらず全文を確認すること。