



地下タンク設置工事
地業 タンク上部
碎石厚さ確認
 $t = 150$



地下タンク設置工事
地業 タンク上部
碎石厚さ確認
 $t = 150$



地下タンク設置工事
地業 タンク上部
碎石厚さ確認
 $t = 150$



地下タンク設置工事
プロテクター内部
レベラー流し込み状況



地下タンク設置工事
プロテクター内部
レベラー流し込み状況



地下タンク設置工事
遠方注油口内部
レベラー流し込み状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
遠方注油口・通気管
スラブ配筋
D13@200(タテ・ヨコ共)
シングル 厚さ=200
配筋完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
遠方注油口・通気管
スラブ配筋
D13@200(タテ・ヨコ共)
シングル 厚さ=200
配筋完了状況



地下タンク設置工事
消防検査状況
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300



地下タンク設置工事
消防検査状況
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300



地下タンク設置工事
施主立会い
タンク上部スラブ配筋
D13@250(タテ・ヨコ共)
ダブル 厚さ=300



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース採取状況

工事名 戸田製紙 豊船地区地下タンク改修工事
工種
測点
コンクリート等 タンク上部スラブ
テストピース採取状況
H24.11.28 戸田工業株式会社



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース採取状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース採取状況

工事名 戸田製紙 豊船地区地下タンク改修工事
工種
測点
コンクリート等 タンク上部スラブ
テストピース採取状況
H24.11.28 戸田工業株式会社



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース状況

コンクリート試験		(株)コンクリート技術管理		
件名	戸田競艇整備地区地タンク改修工事			
打設箇所	タンク上部スラブ			
配合	(普) 24-15-20-N			
試験月日	H24.11.28	ロットNO	1	
結果	スラブ(cm)	16.5	空気量(%)	3.9
	コンクリート温度(℃)	11	外気温(℃)	8
	フロー値(cm)	27.5 × 27.0		
果	塩化物量	1 0.026	塩化物量 kg/m³	
	試験	2 0.026		
	試験	3 0.026		
玉田工業 (株)				

地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
テストピース状況




地下タンク設置工事
コンクリート工事
遠方注油口周り
打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
金鰈押さえ状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
金型押さえ完了状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
タンク上部スラブ
金型押さえ完了状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
遠方注油口周り
金型押さえ完了状況



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
タンク内減圧ゲージ撤去前
(0.055MPa)



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
タンク内減圧ゲージ撤去前
(0.055MPa)



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
液面計取付状況



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
リークモニター
取付状況



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
リークモニター
配線状況



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
リークモニター
配線状況



工事名 戸田製薬 警備地区地下タンク改修工事
工種
測点
電気工事 10777-内
液面計・リークモニター 配線
H24.12.5 完成状況
玉田工業株式会社

地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
液面計・リークモニター
設置完了状況
配線状況




地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
液面計
設置完了状況
配線状況



地下タンク設置工事
プロテクター内機器取付
リークモニター
設置完了状況
配線状況



地下タンク設置工事
消防完了検査状況



地下タンク設置工事
消防完了検査状況



地下タンク設置工事
消防完了検査状況
施主立会い



一般取扱所工事
既存タンク工事
中和洗浄水
抜き取り状況



一般取扱所工事
既存タンク工事
中和洗浄水
抜き取り状況



一般取扱所工事
既存タンク工事
中和洗浄水
抜き取り状況



一般取扱所工事
タンク清掃工事
新設タンク内
循環清掃状況




一般取扱所工事
既存タンク工事
中和剤注入状況
品名：エコクラウン



一般取扱所工事
既存タンク工事
中和剤注入状況
品名：エコクラウン



一般取扱所工事
タンク清掃工事
新設タンク内
循環清掃状況



一般取扱所工事
タンク清掃工事
新設タンク内
循環清掃状況



一般取扱所工事
タンク清掃工事
新設タンク内
循環清掃状況




一般取扱所工事
残油シフト
既存タンク残油
新設タンクへ注入




一般取扱所工事
残油シフト
既存タンク残油
新設タンクへ注入



一般取扱所工事
残油シフト
既存タンク残油
新設タンクへ注入



一般取扱所工事
既存タンク
水入れ状況



一般取扱所工事
既存タンク
水入れ完了状況



一般取扱所工事
既存タンク
水入れ完了状況