


件名 泡消火設備改修工事

## 質疑応答書

戸田ボートレース企業団



番号	質問	回答
1	機器の一部が終売品になっており後継品の発売も未定の様です。後継品の発売が大幅に遅れる場合、工期延長は可能でしょうか。	工期の延長は原則として認めません。 ただし、受注者の責によらないやむを得ない事情があり、かつ代替品の採用可否等について十分に検討した上で、発注者が必要と認める場合には、協議の上対応を検討します。 なお、後継品の納期遅延等により工程への影響が見込まれる場合は、速やかに発注者へ報告してください。

注 この質疑応答書は仕様書の追補と見做す、質問の内容によっては回答に仕様変更を含む場合もあるので、業者は質問の有無にかかわらず全文を確認すること。