


件名 移動式ピット用固定支柱改修工事

質 疑 応 答 書

戸田ボートレース企業団



番号	質 問	回 答
1	新設支柱の板厚はφ216.3×t12.7 でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	新設材料の塗装要領をご教示願います。	B-1 塗装（ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系、工場塗装）同等以上とします。 なお、上記塗装に加え、反射等によるレース影響がないよう、黒色艶消し塗料（タールエポキシ系塗料同等）にて塗装することとします。
3	既設再利用の杭、及び現場溶接部、切断部の補修塗装要領をご教示願います。	下地調整、防錆塗装、黒色艶消し塗料（タールエポキシ系塗料同等）にて補修とします。
4	既設の杭の塗装仕様をご教示願います。	既設杭（SS400）はタールエポキシ系塗料2回塗りとなります。 現状は年1回エポキシ系防錆塗料等にて水上部等の塗装を実施しています。

注 この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様変更を含む場合もあるので、業者は質問の有無にかかわらず全文を確認すること。